



Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6 602 00 Brno

NOVASERVIS, a.s.
Merhautova 208
613 00 Brno

Značka : 49 A / 2007

Vyřizuje : RNDr.Vavřínová
tel.: 543 423 315

Brno 16.3.2007

Posouzení zdravotní nezávadnosti výrobků pro styk s pitnou vodou

Požádali jste o ověření zdravotní nezávadnosti vodovodních směšovacích baterií GUSTAVSBERG -série Nordic a ND 40, od výrobce Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Box 400, 134 29 Gustavsberg .

Testované části baterie přicházející do styku s pitnou vodou :

- Tělo baterie z materiálu mosaz CB 752S, výrobce mosazi Outokumpu Nordic Brass AB, SE - 610 10 GUSUM, Protokol č. 12192-2197; 12216–12221/2006, vydaný ZÚ se sídlem v Brně
- Kartuše (polykompozitní vzorek), výrobce Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Box 400 134 29 Gustavsberg, Protokol č.846 - 857 / 2007, vydaný ZÚ se sídlem v Brně
- Flexibilní připojovací hadičky NEOFLEX SPX, výrobce NEOPERL GmbH, Klosterrunsstrasse 9-11, 79379 Müllheim, Německo, Protokol č. 840 - 851 / 2007, vydaný ZÚ se sídlem v Brně


Na základě předložených dokladů a provedených výluhových testů lze konstatovat, že **vodovodní baterie GUSTAVSBERG série Nordic a ND 40 sestávající z výše uvedených částí, od výrobce baterie Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Box 400, 134 29 Gustavsberg, splňují požadavky Vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody.**

Tento závěr se vztahuje pouze na výrobky zhotovené z výše dokladovaných materiálů.

Příloha :

1. Protokol o autorizovaném vyšetření č. 12192 -12197; 12216 – 12221 / 2006
2. Protokol o autorizovaném vyšetření č. 840 - 851 / 2007
3. Protokol o autorizovaném vyšetření č. 846 - 857 / 2007

Zdravotní ústav se sídlem v Brně
Gorkého 6, 602 00 Brno
Ředitel


RNDr. B. Pokorný, CSc.
ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Brně

Na vědomí: SZÚ Praha

Telefon: 541 421 +
Fax: 541 213 548

Bankovní spojení:
Volksbank CZ, a.s. 4010049199/6800

IČO: 71009531