

Deklaracja zgodności

Declaration of conformity

Nr 1008

1. Producent wyrobu budowlanego: MADDALENA S.P.A.

Product manufacturer:

Via G.B Madalena 2/4
33040 Povoletto (UD) Italy

Upoważniony przedstawiciel:

Ferro S.A.
32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne.

3. Klasyfikacja statystyczna PKWiU wyrobu budowlanego: 33.20.63-50.11

Classification

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Product usage:

Do stosowania w instalacjach wodociągowych.

5. Specyfikacja techniczna:

Technical specification:

ZATWIERDZENIE TYPU NR : B93 48.01; B95 48.02; B95 322.01; B95 322.02

PN-ISO 4064-1 Pomiar objętości wody w przewodach -- Wodomierze do wody pitnej zimnej
-- Wymagania

6. Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:

Declared product features:

Maks. temperatura pracy: od 30°C do 90°C, maks. ciśnienie pracy: 1.6 MPa
Klasa metrologiczna: A / B-H; A

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:

Name and number of certification body and certificate number:

Zatwierdzenie typu wydane przez: **Service Public Feral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energia, Chaussee de Haecht, 1795, B-1130 BRUXELLES**


Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt.2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

We hereby declare that the product listed at no.2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.

Skawina 28.12.2007

*(miejsce i data wystawienia)
(place and date of signing)*

PREZES ZARZĄDU



Aneta Raczek

*(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
(authorized person's signature)*

Deklaracja zgodności

Declaration of conformity

Nr 1199

1. Producent wyrobu budowlanego: Ferro S.A.

Product manufacturer:

32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7

Zakład produkcyjny:

AMG Just Valve Grupa Ferro, 317600 Yuhuan ChRL

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Półśrubunki żeliwne do pomp

Product name:

3. Klasyfikacja statystyczna PKWiU wyrobu budowlanego: 27.44.26-50.20

Classification

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Product usage:

Montaż w instalacjach sieci wodociągowych i centralnego ogrzewania przy ciśnieniu do 1 MPa i temperaturze wody do 110 °C

Assembly in water supply systems and central heating systems at pressures from 1 MPa and maximum temperature 110 °C.

5. Specyfikacja techniczna:

Technical specification:

PN-EN 10242:1999+A1:2002+A2:2005 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego.

6. Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:

Declared product features:

Maks. temperatura pracy: 110°C, maks. ciśnienie pracy: do 1.0 MPa

Max. working temperature: 110°C, max. working pressure: to 1.0 MPa

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:

Name and number of certification body and certificate number:

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt.2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

We hereby declare that the product listed at no.2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.

Skawina 06.08.2009

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of signing)

PREZES ZARZĄDU



Aneta Raczek

(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
(authorized person's signature)