

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků
a podle nařízení vlády č.163/2002 Sb. § 13, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Výrobce:

NOVASERVIS spol. s r.o.
Merhautova 208, 613 00 Brno
Česká republika
IČO: 29288690, DIČ: CZ29288690

Místo výroby:

NOVASERVIS spol. s r.o.
Družstevní 2826/5, 669 25 Znojmo
Česká republika

Identifikační údaje o výrobku: Bezpečnostní skupina - GBM

Popis a určení výrobku:

Sestava bezpečnostní skupiny slouží k ochraně rozvodu pitné vody nebo vytápěcího systému s uzavřenou smyčkou, před nebezpečným zvýšením tlaku, způsobeným nárůstem teploty vody a její tepelnou roztažností. Jsou navrženy pro osazení na systémech teplovodního ústředního vytápění do výkonu 50kW. Jednotlivé typy bezpečnostních skupin se liší odstupňováním tlaku pro manometry a membránové pojistné ventily.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení vzorku bylo provedeno podle nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. a NV č.215/2016 Sb.

Seznam technických předpisů a českých technických norem použitých při posuzování shody: Stavebně technické osvědčení 202-STO-B-00381-19 ze dne 7.1.2019.

Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, IČ 00001490, který vydal certifikát výrobku č. 202/C5/2019/B-00563-19 ze dne 25.2.2019.

Potvrzení výrobce:

Výrobce NOVASERVIS spol. s r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a výše uvedené technické normy a předpisu. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu výrobku a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Brně dne 25.2.2019

Ing. Milan Suchý
Výrobní ředitel

NOVASERVIS
NOVASERVIS spol. s r.o. DIČ: CZ29288690
Merhautova 208, 613 00 BRNO
tel: 548 428 011, fax: 548 428 012

Centrála společnosti
NOVASERVIS spol. s r.o.
Merhautova 208, 613 00 Brno
Česká republika

T: +420 548 428 011
F: +420 548 428 012

Výrobní závod
NOVASERVIS spol. s r.o.
Družstevní 5, 669 25 Znojmo
Česká republika

T: +420 515 282 111
F: +420 515 282 112

Bankovní spojení
Komerční banka, a.s.
ČÚ: 43-9111500287 / 0100
UniCredit Bank, Slovensko
ČÚ: SK43 1111 0000 0013 8259 0003
SWIFT/BIC: UNCRSKBX
IČ: 292 88 690, DIČ: CZ29288690

novaservis@novaservis.cz
www.novaservis.cz

Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 71359