



Strojírenský zkušební ústav, s. p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 56b, Brno, Česká republika

Rozhodnutí o autorizaci č. 27/2006 ze dne 2006-08-29

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č: **AO 202/C5/2011/reg. č: B-30-00628-11**

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších změn a doplňků autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Odvzdušňovací ventily

typové označení: RA501, RA502, RA503, RA601, RA602

varianty: viz 2. strana

dovozce: NOVASERVIS spol. s r.o.
Merhautova 208, 613 00 Brno, Česká republika

identifikační číslo: 29288690

výrobce: AQUALAND CO., LTD.
Kandun Industrial Park, Kanxi Village, Kandun Town, Cixi, Ningbo, Čína

přezkoumala podklady předložené dovozcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, posoudila způsob kontroly výrobků dovozcem a zjistila, že uvedené výrobky splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Při posuzování shody použila autorizovaná osoba následující normativní dokumenty:

ČSN EN 1074-1:2001, ČSN EN 1074-2:2001, ČSN EN 1074-4:2001.

Autorizovaná osoba zjistila, že způsob kontroly výrobků dovozcem odpovídá příslušné technické dokumentaci podle § 5 odst. 1 písm. d) a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené výše uvedenými určenými normami a technickými předpisy a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-11089 ze dne 2011-02-28, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis, nezbytné pro identifikaci certifikovaných výrobků a závěrečný protokol č. 30-11382 ze dne 2011-09-30.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené určenými normami a technickými předpisy, na které byl uveden odkaz, nebo způsob kontroly výrobků dovozcem výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají určeným normám a technickým předpisům podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného nařízení vlády.

Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Brno 2011-09-30

B-30-00628-11, strana 1 (2)



Ing. Petr Mašek
ředitel

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz

Specifikace výrobků:

Určené použití: otopné soustavy s teplotou do 120°C a jmenovitým tlakem do PN 10
Použitý materiál: CW617N - CuZn40Pb2

Typové označení	Název	Rozměr
RA501	Ventil odvzdušňovací kovový ruční	1/4", 3/8"
RA502	Ventil odvzdušňovací ruční	1/8", 1/4", 3/8", 1/2"
RA503	Odvzdušňovací zátka ruční	1/2"
RA601	Automatický odvzdušňovací ventil	3/8", 1/2"
RA602	Automatický odvzdušňovací ventil	1/2"

