



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Centrum hygienických laboratoří

NOVASERVIS spol. s. r. o.

Merhautova 208

613 00 Brno

Váš dopis zn.

Ze dne: 16.12.2019

Číslo jednací: ZU/41437/2019

Číslo spisu: S-ZU/41437/2019

Spisový znak: 4.0.3.

Vyřizuje.: RNDr. Ivo Říha

Tel.: 543 423 321

Mobil: 734 185 035

E-mail: ivo.riha@zuova.cz

Datum: 20.12.2019

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ PŘEDMĚTŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU

S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti výrobku **termostatické vodovodní baterie AQUAMAT, AQUALIGHT, AQUASAVE a AQUALUX**, výrobce **Aquamat s.r.l., Via Beltrami 47, I-28024 Gozzano (No), Itálie**, výrobní závod **Huber S.p.A., Via Brughiere 50, I-28017, SAN MAURIZIO (No), Itálie**. Uvedené termostatické baterie jsou materiálově shodné s výrobky typových řad **Kiruna, Victorian, Croisette, Colettivitan, Basic, Piccolo, Prima, Classic, Challenge, Delfino, Orphee, Sottoboiler** od stejného výrobce.

Použité materiály pro kompletaci vodovodních baterií:

- Mosaz OT 58, výrobce **FORELLI PIETRO S.N.C., Via Industriale, 115-25020 CAPRIANO DEL COLLE (BS), Itálie**
- Keramická kartuše, výrobce **Saint-Gobain, 48 Rue Des Vignerons, 94685 Vincennes, Francie**
- Protokol č. 5347-5352, 5459-5464, 5465-5470/2002. Jedná se o výluh mosazi OT 58, výrobce **FORELLI PIETRO S.N.C., Itálie** a keramické kartuše, výrobce **Saint-Gobain, Francie**.

Jako podklad pro posouzení bylo použito:

- Porovnání výluhových testů, rozsahu ukazatelů a jejich koncentrací dle Vyhlášky č. 37/2001 Sb. s Vyhláškou č. 409/2005 Sb. bylo prokázáno, že Protokoly č. 5347-5352, 5459-5464, 5465-5470/2002 plně splňují požadavky Vyhlášky č. 409/2005 Sb.
Posouzení zdravotní nezávadnosti s výsledným zhodnocením vodovodních baterií typových řad **Kiruna, Victorian, Croisette, Colettivitan, Basic, Piccolo, Prima, Classic, Challenge, Delfino, Orphee, Sottoboiler**, od výrobce **HUBER S.p.A., Italy**, vydáno Zdravotním ústavem se sídlem v Brně pod Zn.: 332A+B/212.1,2/2002.
Vodovodní baterie splňují požadavky pro styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 37/2001 Sb. Posouzení bylo vystaveno na základě dokladů a výluhových zkoušek, uvedených v Protokolu č. 5347-5352, 5459-5464, 5465-5470/2002. Jedná se o výluh mosazi OT 58, výrobce **FORELLI PIETRO S.N.C., Itálie** a keramické kartuše, výrobce **Saint-Gobain, Francie**. Vzhledem k doloženým dokladům, bylo konstatováno, že **vodovodní baterie** různých typových řad, od výrobce **HUBER S.p.A., Via Brughiere 50, 280 17 SAN MAURIZIO (NO), Italy** za podmínek použití mosazi OT 58, výrobce **FORELLI PIETRO S.N.C., Itálie** a keramické kartuše, výrobce **Saint-Gobain, Francie**,

- Porovnání výluhových testů, rozsahu ukazatelů a jejich koncentrací dle Vyhlášky č. 37/2001 Sb. s Vyhláškou č. 409/2005 Sb. Bylo prokázáno, že Protokoly č. 5347-5352, 5459-5464, 5465-5470/2002 plně splňují požadavky Vyhlášky č. 409/2005 Sb.
- Protokol Autorizované osoby 227, č. protokolu 227/C5/2011/0470 ze dne 16.12.2011 Výzkumný ústav pozemních staveb –Certifikační společnost s.r.o., Notifikovaná společnost 1516, Pražská 810/16, PRAHA 10, autorizace č. 32/2006 ze dne 31.8.2006 pro vodovodní baterie AQUAMAT
- Protokol Autorizované osoby 227, č. protokolu 227/C5/2011/0469 ze dne 16.12.2011, Výzkumný ústav pozemních staveb –Certifikační společnost s.r.o., Notifikovaná společnost 1516, Pražská 810/16, PRAHA 10, autorizace č. 32/2006 ze dne 31.8.2006 pro vodovodní baterie AQUALIGHT
- Protokol Autorizované osoby 227, č. protokolu 227/C5/2017/0081 ze dne 9.5.2017 Výzkumný ústav pozemních staveb –Certifikační společnost s.r.o., Notifikovaná společnost 1516, Pražská 810/16, PRAHA 10, autorizace č. 32/2006 ze dne 31.8.2006 pro vodovodní baterie AQUALUX
- Protokol Autorizované osoby 227, č. protokolu 227/C5/2017/0080 ze dne 9.5.2017 Výzkumný ústav pozemních staveb –Certifikační společnost s.r.o., Notifikovaná společnost 1516, Pražská 810/16, PRAHA 10, autorizace č. 32/2006 ze dne 31.8.2006 pro vodovodní baterie AQUASAVE
- Prohlášení žadatele o shodnosti výrobce a materiálů použitých při výrobě uvedených 4 typů termostatických vodovodních baterií

Na základě přezkoumání předložené dokumentace o výrobku lze konstatovat, že :

termostatické vodovodní baterie AQUAMAT, AQUALIGHT, AQUASAVE a AQUALUX, výrobce Aquamat s.r.l., Via Beltrami 47, I-28024 Gozzano (No), Itálie, výrobní závod Huber S.p.A., Via Brughiere 50, I-28017, SAN MAURIZIO (No), Itálie.

splňují

požadavky na výrobky pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb., § 3, odst. 3), o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody. Na základě tohoto zhodnocení lze výrobek použít všude tam, kde je předpokládán přímý styk s pitnou vodou .

Tento závěr se vztahuje pouze na vodovodní baterie se shodným označením , shodným výrobcem a stejným materiálovým složením.

RNDr. Ivo Říha
zástupce vedoucí CHL

Rozdělovník: 2x adresát, 1x ZÚ

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Gorkého 6, 602 00 Brno