



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Autorizovaná laboratoř č. C0200100207 podle zákona č. 258/2000 Sb.
Centrum hygienických laboratoří Brno
Gorkého 6, 602 00 Brno
IČO 71009396, tel.: 543 423 321; e-mail: ivo.riha@zuova.cz

NOVASERVIS s.r.o.
Merhautova 208
613 00 Brno

Značka : 27 / 2014

Vyřizuje : RNDr. Ivo Říha
tel.: 543 423 321

Brno 23.6.2014

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘÍCHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jste požádali o potvrzení zdravotní nezávadnosti vodovodních baterií **TITANIA** série LUX, NEON, IRIS, MASSIVE, TECHNO a vodovodních baterií **NOBLESS** série OVAL, TRIAL, KVADRO, ELIPTIC a EDGE od výrobce NINGBO KEMP SANITARY WARE CO., LTD., TIANYUAN INDUSTRIAL ZONE, CIXI, NINGBO, CHINA

Materiály přicházející do styku s vodou :

- tělo vodovodní baterie a výtoková hubice, materiál mosaz CuZn40Pb2 - výrobce NINGBO KEMP SANITARY WARE CO., LTD., China
- keramická kartuše KEROX - výrobce KEROX Aluminiumoxid Keramik GmbH, Austria
- keramická kartuše SEDAL, výrobce SEDAL, Avenuda Barcelona 264, Poligono Industrial el ŠPANĚLSKO
- Prohlášení výrobce o stejném materiálovém složení vodovodních baterií **TITANIA** a **NOBLES**

Na podkladě doložených dokladů lze konstatovat, že vodovodní baterie **TITANIA** série LUX, NEON, IRIS, MASSIVE, TECHNO s keramickou kartuší KEROX a vodovodní baterie **NOBLESS** série OVAL, TRIAL, KVADRO, ELIPTIC a EDGE s keramickou kartuší SEDAL od výrobce NINGBO KEMP SANITARY WARE CO., LTD., TIANYUAN INDUSTRIAL ZONE, CIXI, NINGBO, CHINA,

splňují

požadavky Vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody.

Tento závěr se vztahuje na výše uvedené výrobky, materiálově a konstrukčně shodné dokladovanými vzorky.

Příloha :

1. Posouzení zdravotní nezávadnosti, výsledné hodnocení Zn.: 42 / 2007 včetně příloh
2. Posouzení zdravotní nezávadnosti Zn.: 70 A/2007
3. Protokol o autorizovaném měření č. 3339 – 3344/2007
4. Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíle C, vložka 71359: změna z Akciové společnosti na Společnost s ručením omezeným, zápis 31.8.2011
5. Výsledné zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou Zn. 30/2012



RNDr. Ivo Říha
vedoucí Autorizované laboratoře